



ISTITUTO GIORDANO



ORGANISMO NOTIFICATO CE / EC NOTIFIED BODY No. 0407

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

0407-CPR-461 (IG-222-2011)

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione/ In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

PRODOTTI PER SISTEMI CAMINO SYSTEM CHIMNEY PRODUCTS

identificati come di seguito (Allegato)/ identified as shown overleaf (Annex)

immessi sul mercato da/ placed on the market by

ANHUI WARMFIRE CO., LTD.

Tushan Avenue, Development of Economic Industry of Huaiyuan, Anhui Province, China (PRC)

e prodotti nello stabilimento / and produced in the manufacturing plant

Tushan Avenue, Development of Economic Industry of Huaiyuan, Anhui Province, China (PRC)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma / This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 1856-1:2009

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che / under system 2+ are applied and that

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti per queste prestazioni.
the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 07/07/2011 e rimarrà valido sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica, inclusi nella norma armonizzata utilizzata per valutare le prestazioni delle caratteristiche essenziali dichiarate, non cambino e il prodotto da costruzione e le condizioni di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative, salvo provvedimenti di sospensione o di revoca da parte dell'Istituto Giordano./ This certificate was first issued on 07/07/2011 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard used to assess the performances of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by Istituto Giordano.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 21/07/2016

Revisione n./ Revision No. 3

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD

CPD Department Technical Manager

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

L'Amministratore Delegato

Chief Executive Officer

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico con apposta firma digitale ai sensi del DPR 513/97.
The original of this document consists of an electronic document with a digital signature affixed pursuant to DPR (Presidential Decree) 513/97.

Foglio / Sheet 1/2

ALLEGATOAL CERTIFICATO/ ANNEX TO CERTIFICATE
0407-CPR-461 (IG-222-2011)

Revisione n. / Revision No. 3 del/ dated 21/07/2016

DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE <i>NAME AND DESCRIPTION</i>	DESIGNAZIONE <i>DESIGNATION</i>	
<p style="text-align: center;">DS</p> <p>Camino metallico a doppia parete con isolante per alte temperature a bassa biopersistenza di spessore 25 mm, condotto interno in acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316L/2B) (spessore nominale 0,50 mm) e parete esterna in acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304/BA) (spessore nominale 0,50 m). Senza guarnizioni. <i>Double-wall metal chimney insulated with high temperature insulation with a low bio persistence of thickness 25 mm, 1.4404 (AISI 316L/2B) stainless-steel liner (nominal thickness 0,50 mm), 1.4301 (AISI 304/BA) stainless-steel outer wall (nominal thickness 0,50 mm). Without seals.</i></p> <p>Gamma diametri interni / range of internal diameters: 125 - 400 mm</p>	Sistema camino System chimney	EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L50050-G50

DISTANZE DAI MATERIALI COMBUSTIBILI DEI SISTEMI DI CAMINO

Nel caso di sistemi di camino, la distanza dai materiali combustibili riportata nella precedente tabella si applica fino a diametri interni di 300 mm.

Per sistemi di camino aventi diametro interno superiori a 300 mm si applica il seguente coefficiente correttivo:

- per diametri interni compresi tra 301 e 450 mm moltiplicare la distanza per 1,5;

DISTANCES OF SYSTEM CHIMNEYS FROM COMBUSTIBLE MATERIALS

In case of system chimneys, the minimum distance from combustible materials stated in the above table is valid up to 300 mm internal diameters.

For system chimneys of internal diameter greater than 300 mm the following correction coefficient has to be considered:

- for internal diameters between 301 and 450 mm the distance has to be multiplied by 1,5.